



Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	10,0	63,1	km	
	Freileitung	0,3	6,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				6.320 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		6.287.596	4.101.243	5.089.821	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		18	23	1150	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				1.892
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				1,43 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				3,53 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,58%	0,64%	1,61%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	37.332	26.356	81.774	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			145.462	kWh
	Kosten der Verlustenergie			6.842,53 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			47,04 €/MWh	